



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 44 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГБОУ «ШКОЛА № 44 Г.О. ДОНЕЦК»)**

ИНН/КПП 9308010625/930801001

283016, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ДОНЕЦК, Г. ДОНЕЦК, УЛ. КИРОВА, Д. 39

E-mail: lenosvita.school44@mail.ru

<https://donetskschool44.oshkole.ru>

Моб. тел. : +7(949) 556-89-07, тел.: +7(856) 314-04-95

Исх.№ 01/19- 86
«28» августа 2024 г.

Начальнику отделения НД и ПР
Ленинского района г. Донецка
ОНД и ПР городского округа Донецк
УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Донецкой Народной Республике
майору внутренней службы
В. Г. Кобзину

Согласно полученной информации от отделения НД и ПР Ленинского района г. Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике № 445 от 14.08.2024, направляем Вам для согласования план устранения выявленных нарушений обеспечения пожарной безопасности, обеспечения соблюдения требований противопожарного режима, выявленных при проведении профилактического визита на объекте защиты ГБОУ «ШКОЛА № 44 Г.О. ДОНЕЦК», по адресу 83016, г. Донецк, ул. Кирова, д. 39.

**План мероприятий
по устранению недостатков по пожарной безопасности
в ГБОУ «ШКОЛА № 44 Г.О.ДОНЕЦК»**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Сроки выполнения	Отметка о выполнении	Ответственное лицо
1.	Здание объекта защиты, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей, не оснащена системой пожарной сигнализации с дублированием сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.	До 31.01.2025	Не выполнено: заявка подана № 01/19- 85 от 29.08.2024	Директор Куринная О.П. Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.
2.	Не предусмотрена система оповещения и управления	До 31.01.2025	Не выполнено: заявка подана № 01/19- 85	Директор Куринная О.П.

	эвакуацией людей при пожаре типа СО – 3.		от 29.08.2024	Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.
3.	Пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением(эвакуационным) в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 (пути эвакуации, используемые при эвакуации коридоры и лестницы, холлы, помещения между лестницами, выходы на улицу)	До 31.01.2025	Не выполнено: заявка подана № 01/19- 85 от 29.08.2024	Директор Куренная О.П. Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.
4.	Не осуществлены приемка и ввод в эксплуатацию системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (не издан приказ о создании рабочей комиссии по приемке и вводе системы в эксплуатацию, для приемки не представлены ни комплект документации по выполненным работам, ни сами системы; не проведены комплексные испытания на работоспособность; не организовано техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и т.д.)(пищевблок)	До 31.01.2025	Не выполнено: заявка подана № 01/19- 85 от 29.08.2024	Директор Куринная О.П. Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.
5.	Не представлена комиссии лицензия на право выполнять монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре, а также проведение пусконаладочных работ субъектом хозяйствования их выполнившим(пищевблок)	До 31.01.2025	Не выполнено: документы в обработке ЦБ	Директор Куринная О.П. Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.
	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре(пищевблок)	До 31.01.2025	Не выполнено: заявка подана № 01/19- 85 от 29.08.2024	Директор Куринная О.П. Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.
7.	Окончание монтажных работ противопожарных дверей не подтверждено актом сдачи-приемки (пищевблок); не предъявлены паспорт на изделие, инструкция по монтажу, сведения о монтажной организации, копия действующего сертификата	До 31.01.2025	Не выполнено: документы в обработке ЦБ	Директор Куринная О.П. Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.

	соответствия требованиям пожарной безопасности, заверенная в установленном порядке; на лицензия на выполнение данного вида работ не представлена			
8.	Помещение электрощитовой не отделено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30.	До 31.01.2025	Не выполнено: заявка подана № 01/19- 85 от 29.08.2024	Директор Куринная О.П. Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.
9.	Обеспечить указателем направление движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения	До 31.01.2025	Не выполнено: заявка подана № 01/19- 85 от 29.08.2024	Директор Куринная О.П. Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.
10.	Провесит работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли (обрешетке, стропил и т.п.) огнезащитными составами соответствующей группы огнезащитной эффективности	До 31.01.2025	Не выполнено: заявка подана № 01/19- 85 от 29.08.2024	Директор Куринная О.П. Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.
11.	В световых проемах лестничных клеток, следует предусматривать фрамуги площадью не менее 1,2 м кв. на каждом этаже	До 31.01.2025	Не выполнено: заявка подана № 01/19- 85 от 29.08.2024	Директор Куринная О.П. Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.
12.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.	До 31.01.2025	Не выполнено: заявка подана № 01/19- 85 от 29.08.2024	Директор Куринная О.П. Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.

Директор ГБОУ
«ШКОЛА № 44 Г.О. ДОНЕЦК»



О.П. Куринная