



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 44 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГБОУ «ШКОЛА № 44 Г.О. ДОНЕЦК»)

ИНН/КПП 9308010625/930801001

283016, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ДОНЕЦК, Г. ДОНЕЦК, УЛ. КИРОВА, Д. 39
E-mail: lenosvita.school44@mail.ru <https://sh44-doneck-r897.gosweb.gosuslugi.ru/>
Моб. тел. : +7(949) 556-89-07, тел.: +7(856) 314-04-95

«03» октября 2024 г. № 01/19-19
на № _____ от _____

Прокурору Ленинского
района города Донецка
старшему советнику юстиции
С.Г. Ушакову

Администрацией ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 44 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДОНЕЦК» на педагогическом совете от 20.09.2024 № 2 рассмотрено Представление «Об устранении
нарушения требований федерального законодательства» от 17.09.2024 г. № 9/12-2409 исх-23 с
участием сотрудника прокуратуры. По результатам педсовета сообщаем следующее:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении	Ответственное лицо
1.	На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 (пути эвакуации, используемые при эвакуации, коридоры и лестницы, холлы, помещения между лестницами, выходы на улицу).	Выполнено Заявка подана №01/19-85 от 28.08.2024	Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.
2.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.	Выполнено Заявка подана №01/19-85 от 28.08.2024	Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.
3.	Стропила и обрешетка чердачного перекрытия здания не обработаны огнезащитным составом не ниже 2 группы огнезащитной эффективности – в соответствие с ГОСТ 53292	Выполнено Заявка подана №01/19-85 от 28.08.2024	Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.
4.	Здание объекта защиты, где воздействие опасных факторов пожара	Выполнено Заявка подана	Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.

получено
28.10.24
Филиппенко

	может привести к травматизму и (или) гибели людей, не оснащена системой пожарной сигнализации с дублированием сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.	№01/19-85 от 28.08.2024	
5.	Не предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре типа СО – 3.	Выполнено Заявка подана №01/19-85 от 28.08.2024	Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.
6.	Не обеспечено указателем направление движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сетям электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения	Выполнено Заявка подана №01/19-85 от 28.08.2024	Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.
7.	В световых проемах лестничных клеток следует предусматривать фрамуги площадью не менее 1,2 м.кв. на каждом этаже.	Выполнено Заявка подана №01/19-85 от 28.08.2024	Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.
8.	В нарушении пп. «а» п.25 постановления правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006, объект (территория) не оснащен охранной сигнализацией	Выполнено	Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.
9.	В нарушении пп. «д» п.24, объект (территория) не оборудована системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации	Не выполнено	Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.
10.	В нарушении пп. «д» п.24, не выполнено исключение фактов бесконтрольного пребывания на объекте территории посторонних лиц и нахождение транспортных средств на объекте территории или в непосредственной близости от них	Выполнено	Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.
11.	В нарушении пп. «д» п.25 объект территория не оснащен стационарными или ручными металлоискателями	Выполнено	Заведующий хозяйством Филиппенко Г.И.

Директор ГБОУ

«ШКОЛА № 44 Г.О. ДОНЕЦК»



О.П. Куринная